



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Iași, Cod 700506, Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, C.I.F.: 4981239, E-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
Tel.: 0232/216422 Secretariat Tel./Fax: 0232/264013 Web: www.spitaluniversitarcfiasi.ro

INTRETINERE SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE PO ADM - 03

NOTĂ:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Reproducerea integrală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul prealabil scris și înregistrat al managerului spitalului.

Constituie abatere disciplinara necunoașterea și/sau neaplicarea întocmai a cerințelor prezentului document.

Aceasta abatere va fi sancționată conform art. 247, 248 și art. 250-252 din Codul Muncii, actualizat.

Revizie

Revizia acestui document se face ținând cont de rezultatele implementării indicatorilor de monitorizare de structura, proces, rezultatelor obținute, modificări legislative, modificări de circuite, reorganizări interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decât dacă se îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus menționate.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

ÎNTRETINERE ȘI REPARAȚII INSTALAȚII ELECTRICE

Cod: PO ADM-03

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 1/4

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componența revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	1/0	- Integral	- Elaborare inițială	14.10.2014
2	2/0	- Integral	-Modificare machetă procedură, Actualizare lista responsabilități, actualizare legislație, actualizare descriere procedura	08.08.2022

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii generale

Nr crt.	Elaborat/verificat /avizat/aprobat	Nume și prenume	Funcția	Semnătură	Data
1	Elaborat	Ing. Simionescu Viorel	Responsabil		08.07.2022
2	Verificat	Av Petru Manița	Avocat		19.07.2022
3	Verificat	Dr. Stela-Maria Leonte	RMC		20.07.2022
4	Avizat	Roman Roberto	Membu Comisia de Monitorizare		21.07.2022
5	Aprobat	Dr. Mihai Glod	Manager		02.08.2022

Exemplar nr.:





SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII INSTALAȚII ELECTRICE

Cod: PO ADM-03

Ed.: 2 Rev.:0

Pag.: 2/4

CUPRINS:

1. SCOP.....	2
2. DOMENIU DE APLICARE.....	2
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	2
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	2
5. DESCRIEREA PROCEDURII.....	3
5.1.1 Electricieni	
6. RESPONSABILITĂȚI.....	3
7. EVIDENȚE ȘI ÎNREGISTRĂRI.....	3
8. ANEXE.....	3
9. DIFUZARE.....	3
10. INDICATORI DE MONITORIZARE.....	3

1. SCOP

1.1 Procedura are ca scop stabilirea un set unitar de reguli pentru reglementarea activităților privind întreținerea și reparațiile instalațiilor electrice.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Procedura se aplică în cadrul **Serviciului ADM**

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții:

Nu se aplică.

3.2. Abrevieri:

- | | |
|-------------------|--|
| 3.2.1. SMC | = Sistem de management al calității |
| 3.2.2. SCIM | = Sistem de control intern managerial |
| 3.2.3. Comisie | = Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern managerial |
| 3.2.4. PC | = Președintele Comisiei |
| 3.2.5. RMC/RC | = Responsabil cu sistemul de management al calității/Reprezentantul conducerii cu sistemul de management al calității. |
| 3.2.6. OMFP | = Ordin al Ministrului Finanțelor Publice |
| 3.2.7. Ec. | = Economist |
| 3.2.8. I.S.C.I.R. | = Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat |
| 3.2.9. RSVTI | = Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor |

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 4.1. SR CEN/TS 15224:2017 - "Sisteme de management al calității. Aplicarea EN ISO 9001:2015 în îngrijirea sănătății"
- 4.2. SR EN ISO 9000:2015 - „Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.”
- 4.3. SR EN ISO 9001:2015 - „Sisteme de management al calității. Cerințe.”
- 4.4. Ordinul nr. 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- 4.5. Ordinul Inspectorului de Stat Șef ISCIR nr. 333/2006
- 4.6. Hotărâre numărul 1340 din data 27-12-2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat cu modificările și completările ulterioare
- 4.7. Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- 4.8. Fișe post
- 4.9. Decizie de formare a Comisiei de monitorizare cu privire la sistemele de control intern managerial
- 4.10. al *Spitalului Clinic Căi Ferate Iași*.
- 4.11. Regulament de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern managerial al *Spitalului Clinic Căi Ferate Iași*.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII INSTALAȚII ELECTRICE

Cod: PO ADM-03

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 3/4

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Responsabilitățile privind întreținerea și reparațiilor instalațiilor electrice termice în cadrul *Spitalului Clinic Căi Ferate Iași*, sunt următoarele:

5.1.1 Electricieni

- 5.1.1.1** Participă la executarea lucrărilor de reparație și întreținere și răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- 5.1.1.2** Intervin operativ pentru înlăturarea defecțiunilor ce pun în pericol buna funcționare instalațiilor din spital;
- 5.1.1.3** Răspund de utilizarea judicioasă a materialelor, combustibililor, grupuri electrogene și a timpului de lucru;
- 5.1.1.4** Răspund de supravegherea, exploatarea, întreținerea, repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor din secțiile spitalului, bloc alimentar, bloc spălătorie, centrale termice;
- 5.1.1.5** Răspund și verifică buna funcționare a iluminatului interior și exterior din spital și secțiile exterioare;
- 5.1.1.6** Răspund de buna funcționare a instalațiilor de alimentare cu energie electrică a circuitului de siguranță, de reglare corespunzătoare a rețelilor de la sistemele de automatizare și de protecție a motoarelor și instalațiilor;
- 5.1.1.7** Periodic execută verificarea posturilor de furnizare cu energie electrică pe compartimentele spitalului;
- 5.1.1.8** Întocmesc acte de constatare, atunci când în secții se constată descompletări sau lipsuri sau o exploatare necorespunzătoare a instalațiilor electrice;
- 5.1.1.9** Verifica și răspund de buna funcționare a grupurilor electrogene proprii și executa în timp manevrele necesare în caz de avarie în rețeaua electrică de alimentare.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Responsabil Serviciul Administrativ,

- 6.1.1** Planifică reviziile periodice ale instalațiilor;
- 6.1.2** Verifică respectarea planului de revizii și verificări periodice ale instalațiilor.

7. ÎNREGISTRĂRI

- 7.1.** Procese verbale
- 7.2.** Necesare de materiale
- 7.3.** Graficul de planificare al mentenanței preventive pentru instalațiile electrice, COD PO ADM-03/F1

8. ANEXE

8.1 ANEXA 1. Graficul de planificare al mentenanței preventive pentru instalațiile electrice, COD PO ADM-03/F1

9. DIFUZARE

Procedura se difuzează pe baza Listei de difuzare, cod PS 01/F3 sau în format electronic

Înregistrările generate de această activitate se păstrează/arhivează conform cerințelor SMC/SCIM implementat.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

INDICATOR	ȚINTA	METODA DE CALCUL	PERIOADA DE MONITORIZARE	RESPONSABIL
Ponderea actualității documentelor de referință care stau la baza elaborării procedurii.	100%	Nr documente de referință în actualitate/Nr total documente de referință.	Semestrial	Șef Serv. ADM
Ponderea angajaților instruiți cu cerințele procedurii din totalul angajaților cu atribuții în aplicarea cerințelor procedurii.	100%	Nr personal instruit cu cerințele procedurii/Nr angajaților cu atribuții în aplicarea cerințelor procedurii	Semestrial	Șef Serv. ADM
Ponderea reparațiilor efectuate în regie proprie din total reparații efectuate	>80%	Nr reparații efectuate în regie proprie/Nr total reparații	Semestrial	Șef Serv. ADM
Procent instalații electrice	100%	Nr instalații electrice	Semestrial	Șef Serv.



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

ÎNTRETINERE ȘI REPARAȚII INSTALAȚII ELECTRICE

Cod: PO ADM-03

Ed.: 2

Rev.:0

Pag.: 4/4

funcționale din totalul instalațiilor sanitare din spital în perioada analizată		funcționale/Nr total instalații sanitare		ADM
---	--	---	--	-----



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

ÎNȚREȚINERE INSTALATII ELECTRICE

Cod: PO ADM-03/F1

Rev.:0

Pag.: 1/1

ZILNIC :

Verificare :-functionalitate corpuri de iluminat, starea siguranțelor,

SAPTAMANAL :

Verificare :-starea comutatoarelor, a prizelor, a prelungitoarelor, securitatea echipamentelor nemedicale (masini de spalat, frigidere,calculatoare, etc)

LUNAR :

Verificare :-starea de functionalitate a instalatiilor, a tablourilor de comanda, a aparaturii medicale din din punct de vedere electric.

!!!In caz de avarie :Se comunica cu firmele cu care spitalul are contract pentru interventie rapida.

TELEFON REPREZENTANTI

1.

2.

3.

RESPONSABIL SI COORDONATOR VERIFICARE :

GRAFIC DE PLANIFICARE A MENTENANTEI PREVENTIVE

			LUNA/ ANUL.....																														
NR. CRT.	VERIFICAREA	DEFECTIUNI /DATA	Zilele saptamanii / NUME SI SEMNATURA																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	VERIFICARE ZILNICA																																
2	VERIFICARE SAPTAMANALA																																
3	VERIFICARE LUNARA																																

Data:

Intocmit



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

ÎNTREȚINERE INSTALATII ELECTRICE

Cod: PO ADM-03/F1

Rev.:0

Pag.: 1/1

ZILNIC :

Verificare :-functionalitate corpuri de iluminat, starea sigurantelor,

SAPTAMANAL :

Verificare :-starea comutatoarelor, a prizelor, a prelungitoarelor, securitatea echipamentelor nemedicale (masini de spalat, frigidere,calculatoare, etc)

LUNAR ::

Verificare :-starea de functionalitate a instalatilor, a tablourilor de comanda, a aparaturii medicale din din punct de vedere electric.

!!!In caz de avarie :Se comunica cu firmele cu care spitalul are contract pentru interventie rapida.

TELEFON REPREZENTANTI

1.
2.
3.

RESPONSABIL SI COORDONATOR VERIFICARE :

GRAFIC DE PLANIFICARE A MENTENANTEI PREVENTIVE

			LUNA/ANUL.....																															
NR. CRT.	VERIFICAREA	DEFECTIUNI /DATA	Zilele saptamanii / NUME SI SEMNATURA																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	VERIFICARE ZILNICA																																	
2	VERIFICARE SAPTAMANALA																																	
3	VERIFICARE LUNARA																																	

Data:

Intocmit